

HANDLINGSPLAN FOR IDENTIFICEREDE PROJEKTER

i forbindelse med Energisyn

1 Taastrup - Etablering af varmestyring og reduktion af returtemperatur

Etablering af varmestyring og reduktion af returtemperatur



Energibesparelse

242.250 kWh/år



CO2 reduktion

12 tons



Forventet gennemført

Nej

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

Vi prioriterer i første omgang at implementere forslag 2 og 3. Herefter tager vi stilling til om dette forslag er rentabelt.

2 Taastrup - Reduktion af returtemperatur

Reduktion af returtemperatur



Energibesparelse

-



CO2 reduktion

-



Forventet gennemført

Ja - 2026

3 Taastrup - Reduktion af rumtemperatur og natsænkning (den billige)

Reduktion af rumtemperatur og natsænkning



Energibesparelse

144.105 kWh/år



CO2 reduktion

7 tons



Forventet gennemført

Ja - 2026

HANDLINGSPLAN FOR IDENTIFICEREDE PROJEKTER

i forbindelse med Energisyn

4 Hvidovre - Styring af kaloriferer i lager (den optimale)

Styring af kaloriferer i lager (optimal løsning)



Energibesparelse

224.208 kWh/år



CO2 reduktion

11 tons



Forventet gennemført

Nej

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

Vi prioriterer i første omgang at implementere forslag 5. Herefter tager vi stilling til om dette forslag er rentabelt.

5 Hvidovre - Styring af kaloriferer i lager (den billige)

Styring af kaloriferer i lager (billig løsning)



Energibesparelse

129.396 kWh/år



CO2 reduktion

6 tons



Forventet gennemført

Ja - 2026

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

Projektets udførelse afhænger af tilknytning fra bygherre da bygningen er et lejemål.

6 Hvidovre - Optimering af styring på ventilationsanlæg

Optimering af styring på ventilationsanlæg



Energibesparelse

41.572 kWh/år



CO2 reduktion

6 tons



Forventet gennemført

Ja - 2025-2026

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

Der er en igangværende dialog med interessenter og leverandører af ventilation og styring, om systemet kan fintunes yderligere.

7 Hvidovre - Styring af brugsvandinstallation

Styring af brugsvandinstallation



Energibesparelse

14.100 kWh/år



CO2 reduktion

1 ton



Forventet gennemført

Ja - 2026

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

Projektets udførelse afhænger af tilknytning fra bygherre da bygningen er et lejemål.

HANDLINGSPLAN FOR IDENTIFICEREDE PROJEKTER

i forbindelse med Energisyn

8

Transportcenter Alle - Reduktion af returtemperatur

Reduktion af returtemperatur



Energibesparelse

-



CO2 reduktion

-



Forventet gennemført

Ja - 2026

9

Mørup syd - Varmelegeme i VVB opvarmer buffertank

Varmelegeme i VVB opvarmer buffertank



Energibesparelse

5.913 kWh/år



CO2 reduktion

1 ton



Forventet gennemført

Ja - 2026

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

Projektets udførelse afhænger af tilknytning fra bygherre da bygningen er et lejemål.

10

Transportcenter Alle - Etablering af solcelleanlæg

Etablering af solcelleanlæg



Energibesparelse

26.612 kWh/år



CO2 reduktion

4 tons



Forventet gennemført

Nej

Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres:

TBT er ≈ 10 år og prioriteres derfor ikke